Egenkontroll våtrumsmålning

Allmän information

Entreprenör:	*Kund:*
Projekt:	*Adress*

Underlag & Bilagor

Till följande arbete hör en skiss/ritning över våtutrymmet. Markera ytorna på skissen/ritningen med siffror 1-7.
Ursprungligt ytskikt:
A: Ytskikt saknas
B: Tidigare målat
C: Kakel
D: Plastmatta

Målningsförutsättningar

Yta	**Yttervägg**	**Innervägg**	**Våtzon VT**	**Våtzon VA**	**Ytskikt A**	**Ytskikt B**	**Ytskikt C**	**Ytskikt D**
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
Tak								

Målningsvillkor

Målningsvillkor	**Ja**	**Nej**
Temp. >15°C vid vävsättning och spackling		
Temp. >10°C vid målning		
Underlaget är torrt och rent, hinderfritt		
Rör fria från täckbricka eller stos		
Avstånd rör och håltagning max 1 mm		
Tillräcklig åtkomst runt rör (> 40 mm)		
Anslutande tätskikt sitter fast bra		

Exempel

Adress
Bygg AB
Storgata 1
12313 Stockholm

Kontakt
Tak 0736622154
info@struqtur.se
Plåt 0736622154
www.byggabtest.se

Befintliga ytskikt och anslutning mot dessa

	Plast	Keramik	Annat
Golv			
Vägg			

Vägg, golvmatta eller synligt tätskikt överlappas med >30 mm	*Ja*	*Nej*

Förbehandling

Förbehandling gäller vid:
Renov. = ytskikt som renoveras
Nytt = nya ytskikt
Allt = både nya och renoverade ytskikt
Väggbeklädnad = mattor, våtrumstapeter, kakel

	Vid	Yta 1	Yta 2	Yta 3	Yta 4	Yta 5	Yta 6	Yta 7	Tak
Befintlig väggbeklädnad avlägsnad	Renov.								
Underbehandling	Nytt								
Rengöring av underlag	Allt								
Tvättning enligt utförandeanvisning	Renov.								
Skrapning	Renov.								
Mattslipning av lackfärgsytor	Renov.								
Spackling (våtrumsspackel)	Allt								
Damm o lösa partiklar avlägsnas	Allt								
Förlimning	Allt								
Tätning av genomföringar	Allt								
Fogning av takvinkel	Allt								
Fogning av väggvinkel	Allt								

Målning och efterbehandling

	Ja	Nej	Avvikelser
Målning enligt utförandeanvisning			
Tätning av genomföringar			
Tätning av infästningar			

Exempel

Adress
Bygg AB
Storgata 1
12313 Stockholm

Kontakt
Tak 0736622154
info@struqtur.se
Plåt 0736622154
www.byggabtest.se

Slutkontroll

	Ja	Nej	Kommentarer
Friställen förekommer inte			
Tätning av genomföringar är korrekta			
Tätning av infästningar är korrekta			
Lim- och/eller färgrester borttagna			

Egenkontroll utförd

Ort och datum	*Signatur*
Namnförtydligande	

Exempel

Adress
Bygg AB
Storgata 1
12313 Stockholm

Kontakt
Tak 0736622154
info@struqtur.se
Plåt 0736622154
www.byggabtest.se