

Egenkontroll - Våtrum

Allmän information

Företag	Kund
Projekt	Adress
Egenkontrollen avser:	
Status 1. Godkänt 2. Ej Godkänt 3. Åtgärdat	

Ytskikt/Tätskikt

Beskrivning	1	2	3	Datum	Kommentar
Golvunderlaget i våtrum uppfyller toleranser för buktighet enligt: Måtlängd, 0,25 m, 1,2 mm 1 m, ± 2,0 mm 2 m, ± 3 mm					
Vid storformatiga plattor bör golvunderlagerna uppfylla toleransen för buktighet enligt: Måtlängd 0,25 m, ± 1,0 mm 1 m, ± 1,5 mm 2 m, ± 2 mm					
Avståndet mellan rör och tätskiktet på angränsande vägg eller golv ska vara minst 60 mm.					
Mellanrum mellan rör eller annan genomföringsdetalj och väggskivan är som störst 2 mm					
Buktighet på vägg vid 0,25m är ± 2 mm och vid 2m är ± 5 mm					
Lutningen på vägg upp till 3m är ± 5 mm					
90° vinklar i hörn					
EPS bjälklag					
Tröskel monterat i liv med våtrumsvägg					
Tätning mot fönster					
Underlaget är fast, rent, plant och torrt samt fritt från sprickor och porer					
Spackel är avsett för våtrum och det valda tät- och/eller ytskiktet					
Ytskador har lagats med spackel, alternativt bruk					

Adress

Bygg AB
Storgata 1
12313 Stockholm

Kontakt

Tak 0736622154
info@struqtur.se
Plåt 0736622154
www.byggabtest.se

Plattsättning/Mattläggning

Beskrivning	1	2	3	Datum	Kommentar
Kontroll väggar					
Kontroll golv					
Kontroll flytspackel/fall					
Fogning					
Silicon					
Skarvar					
Tätning vid rör genomföringar					
Tätning mot golvbrunn					
Tätning mot dörr					
Tätning mot fönster					

Övriga kommentarer/anmärkningar

--

Signatur

Ort	Datum
Kontroll utförd av	Signatur

Adress

Bygg AB
Storgata 1
12313 Stockholm

Kontakt

Tak 0736622154
info@struqtur.se
Plåt 0736622154
www.byggabtest.se